

## Losun jarðhitavatns á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun og í Hverahlíð 2018

Niðurdælingarveitan er viðkvæm fyrir hvers kyns breytingum í rekstri og fóru um 2% af jarðhitavatni á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun. Leyfisveitendum hefur verið haldið upplýstum um stöðuna og þær aðgerðir sem hægt er að grípa til hverju sinni og þau verkefni sem unnið er að til að auka viðtöku niðurdælingarveitu virkjunarinnar.

Dagsetning	Eðli losunar	Meðalrennsli á sólarhring [l/s]	Alls m <sup>3</sup>
<b>Hellisheiðarvirkjun</b>			
9. janúar	Viðhald	60	20
12. - 13. janúar	Stórfelld bilun	400	35.500
15. febrúar	Stórfelld bilun	350	20.500
15. - 16. mars	Stórfelld bilun	50	140
20. - 21. mars	Viðhald	300	25.900
26. apríl	Viðhald	50	1.800
21. - 22. júní	Stórfelld bilun	38	3.200
3. - 4. júlí	Stórfelld bilun	280	45.100
3. - 4. september	Viðhald	100	460
13. september	Viðhald	321	2.100
5. október - 3. nóvember	Viðhald	250	302.000
7. nóvember	Viðhald	270	9.700
17. - 20. desember	Viðhald	140	330

Yfirfall í Hverahlíð var ekki virkt á árinu 2018.